

Formation Désenfumage - Niveau II au sens de la norme NF S61-931

1 groupe de 12 apprenants maximum (durée 2h)



Pré-requis

Connaître les locaux
Savoir lire, écrire et comprendre la langue Française



Objectifs

→ Savoir réarmer le système de désenfumage pour le remettre en position d'attente

Pour qui ?

Pour le personnel amené à réarmer le système de désenfumage en position d'attente, à remplacer des cartouches CO2 du système, à réarmer un SDAD, un treuil

Matériel (fourni)

→ Vidéo projecteur
→ Ordinateur
→ Maquette maison à fumée
→ Machine à fumée (si validé)

Téchniques pédagogiques

Exposé, questions, cas concrets

Programme

Théorie (1h)

Différents principes de désenfumage
Les exutoires de toiture et les ouvrants de façade
Les dispositifs de commande et de télécommande
Les principes de fonctionnement et de mise en action
Comment réarmer le système

Pratique (1h)

Visite commentée du site
Repérage des exutoires et des commandes de désenfumage
Mise en position de sécurité
Réarmement et mise en position d'attente
Les éléments consommables (cartouches de CO2)

Évaluation QCM
Débriefing

Note :

La convention de formation doit nous être retournée signée, impérativement, avant le début de la formation par mail ou par courrier.
Les attestations de formation vous seront envoyées dès réception du règlement